



Undgå “blinde” brand- alarmer



Brandalarmer bliver ofte sat i gang uden brand, fordi der fx udledes tobaksrøg, mados og støv i nærheden af en brand-detektor.

Undgå "blinde" brandalarmer:

1

Informér håndværkerne om, at der er automatiske brand-alarmeringsanlæg (ABA-anlæg), og at støv og røg kan udløse en brandalarm.

2

Undersøg, om der hænger en branddetektor over ting, der udleder røg, som fx ovne og askebægere.

3

Lad være med at ryge ved en branddetektor. Hvis du ryger indenfor, skal du tjekke, om du står under eller tæt på en branddetektor.

4

Vedligehold ABA-anlægget - sørg for, at fejl på anlægget bliver udbedret, og husk at få anlægget kontrolleret.

Hvert år kører brandvæsenet ud til ca. 12.000 alarmer uden brand. Udrykning til en "blind" brandalarm kan være til unødigt fare for andre trafikanter. Og en "blind" brandalarm koster din arbejdsgiver mere end 5.000 kr.

Pas på med støv, damp og gnister i nærheden af en branddetektor.

www.brs.dk

TEKNIQ
INSTALLATØRERNES ORGANISATION

FKB Foreningen af
Kommunale
Beredskabschefer

BEREDSKABS STYRELSEN

ARBEJDSGIVERNE
INDUSTRI • HÅNDVÆRK

HÅNDVÆKSRÅDET
for små og mellemstore virksomheder

SikkerhedsBranchen
Den Danske Beredelsesnetværk for Sikkerhed og Blåning

DBI