

Egenkontrolskema fyrværkeri på salgssted i det fri/Butik

Salgssted: _____

Egenkontrol foretaget af _____ Dato: _____

Indretning af salgsstedet (gælder både salgssted i tilknytning til eksisterende butik og for et midlertidigt salgssted):

- Salgsstedet er opstillet som angivet på skitse i ansøgning- alle afstande er overholdt (se ansøgningen/tilladelsen)
- Der er mindst én flugtvej fra salgsstedet til friområde- dog mindst to hvis salgsstedets facadelængde overstiger 10 meter (se TF 2.3.8)
- Flugtveje og adgangen til flugtvejsdøre er holdt frie og ryddelige i hele dens bredde (se TF 2.10.14- 2.10.15)
- Fyrværkeriet er beskyttet mod vejrliget- også fugt fra jorden (se TF 2.3.7)
- Udstillede fyrværkeriartikler er uden pyroteknisk sats og mærket "attrap" eller "dummy" - gælder ikke helårsfyrværkeri (se TF 2.1.1)
- Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slangevinde i umiddelbar nærhed af salgsstedet. Dette er frostsikret og kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.3.9 + 1.2 + 1.15)
- Der er mindst 1 meter fra fyrværkeri og salgsbord til tændkilde- eks. elektriske installationer (se TF 2.3.6 + 1.8 + Vejledningen)
- Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde (se TF 1.9)
- Der sælges ikke andre varer end fyrværkeri og sikkerhedsudstyr hertil- ingen hatte m.v. (se TF 2.3.1)
- Salgsstedet er holdt ren og ryddelig (se TF 2.10.6)

Yderligere betingelser for midlertidigt salgssted:

- Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.10.11)
- Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.10.12)
- Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel i container (se TF 1.21)

Fortsættes næste side...



Skiltning

- Der er opsat sikkerhedsskilte ved indgang til pladsen/indgang til salgssted med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.9.6 + 2.10.11)
- Der er opsat sikkerhedsskilte udvendigt ved indgang til salgsstedet med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.10.12)
- Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21)
- Der er opsat skiltning ved salgsstedet med oplysning om aldersgrænser for salg af konsumfyrværkeri hhv. helårsfyrværkeri (se Bekendtgørelse 1424 § 25, stk. 3)
- Der er opsat Inspektionscertifikat et synligt sted hvis teltet (eller anden form for transportabel konstruktion) er større end 50 m² (se Bekendtgørelse 880 af 3/7-14)

Opbevaring af fyrværkeri på salgsstedet:

- Der er max. 50 kg NEM fyrværkeri på salgsstedet (se TF 2.3.1)
- Fyrværkeriet kan kun berøres af salgsstedets personale- ingen selvbetjening (se TF 2.3.1)
- Konsumfyrværkeriet er opbevaret i godkendt og lukket transportemballage- max. anbrud på én koldi af hver produkt og dette koldi lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 2.1.4 + 2.10.3)
- Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter på én hylde/gulv og max. 6 meter i alt hvis stabling sker i reol (se TF 2.10.2)

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

- Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.10)
- Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel (se TF 2.10.1)
- Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet- herunder procedure for defekte artikler (se TF afsnit 2.10)
- Personalet er præsenteret for den vejledning om håndtering og opbevaring af fyrværkeri, som leverandøren af fyrværkeriet har givet jer, og er instrueret i, at der skal medfølge en generel sikkerhedsinformation til hver enkelt kunde (se Bekendtgørelse 1424 § 28)

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler. Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når /hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel

