

# Egenkontrolskema fyrværkeri i container (> 50 kg NEM)

Salgssted: \_\_\_\_\_

Egenkontrol foretaget af \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

## Opstilling og indretning af container

- Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning- alle afstande er overholdt og dørene vender væk fra bygninger (se ansøgningen/tilladelsen)
- Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål- herunder parkering (se TF 2.8.9)
- Der er anvendt container på max. 20 fod (se TF 2.8.1)
- Container er afskærmet/indhegnet (se TF 2.8.14 + Vejledningen punkt 2.8.16 e)
- Container er indrettet med sprinkleranordning til slukning af brand og brandslange er rullet ud i en afstand på 10 meter fra container og ligger inden for hegnet- dog således at redningsberedskabet kan nå koblingen gennem hegnet (se TF 2.8.16 + Vejledningen)
- Container er udstyret med udslyngningsanordning (se TF 2.8.12 + Vejledningen). Hvis én af containerens døre indgår i denne anordning er lukkemekanismen på denne dør plomberet.
- Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker i container og dette er kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.8.17 + 1.15)
- Der er ikke placeret tændkilde i containeren- herunder elektriske installationer (se TF 1.8 + Vejledningen)

## Skiltning

- Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.10.11)
- Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.10.12)
- Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel i container (se TF 1.21)

Fortsættes næste side...



## Opbevaring af fyrværkeriet

- Der er max den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til (max. 380 kg NEM i 20 fods container og max. 190 kg. NEM i 10 fod container) (se TF 2.8.2)
  - dog mere hvis container udelukkende indeholder helårsfyrværkeri (se TF 2.6.1)
- Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri (se TF 2.8.4)
- Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage- max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 1.12 + 2.10.3)
- Fyrværkeriet er stablet/placeret korrekt i container:
  - max. 2 meter fra gulv/på én hylde (se TF 2.10.2)
  - min. 1 meter frihøjde ift. sprinklingen (se Vejledningen til TF 2.8.16 (b))
  - der er mindst 1 meter bredt gangareal i passagen frem til udslyngningsgitter (se Vejledningen til punkt 2.8.12)
  - fyrværkeriet er placeret inden for det accepterede område ift. risiko for udslyngning (se Vejledningsteksten til TF 2.6.10 og illustration 6)- Bemærk, at det ikke altid er muligt at opbevare max. mængde i container alt efter produktsortiment
- Containeren holdes ren og ryddelig (se TF 2.10.6)
- Container holdes lukket (og evt. aflåst) når der ikke udtages varer (se TF 2.10.8)

## Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere)

- Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.10)
- Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel (se TF 2.10.1)
- Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet- herunder procedure for defekte artikler (se TF afsnit 2.10)

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler. Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når /hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel

