

## 7.1 Logskema/logbøger

Logskemaet kopieres, nummereres og indsættes i et ringbind eller i et elektronisk kartotek. Logbogen opbevares hos driftsansvarlige og skal kunne fremvises ved eftersyn eksempelvis af beredskabsmyndigheden ved brandsyn eller et akkrediteret inspektionsorgan.

For ABA-anlæg, sprinkleranlæg og visse andre brandtekniske installationer har leverandøren ofte udarbejdet særskilte logskemaer der benævnes "Driftsjournaler".

For disse anlæg benyttes de af leverandøren udarbejdede logskemaer, i henhold til leverandørens anvisninger.

Der bør laves logskema for hver enkelt installation/kontrolpunkt.

Følgende betegnelser kan anvendes under kolonnen "anlæg":

ABA:	Automatisk brandalarmanlæg.
AVA:	Automatisk varslingsanlæg.
VSV:	Vandfyldte slangevinder.
ABDL:	Automatisk branddørlukningsanlæg.
AVS:	Automatisk sprinklingsanlæg
F&P:	Flugt- og panikbelysning
ABV:	Automatisk brandventilation
RU:	Røgudluftningsåbninger.
DØR:	Branddøre.

