

Appendiks 7A:

DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag

DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag													
Installation / foranstaltning	Termin for kontrol										Ref.	Kontrol eller bemærkning	
	Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Hver 3. måned	Halvårligt	Årligt	Hvert 2. år	Hvert 3. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år			Hvert 10. år
Systemintegrations-test						X						7.4.2	Systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed
Logbøger						X						7.4.3	Gennemgang logbøger, opfølgning på udeståender.
ABA-anlæg Automatisk brandalarmanlæg			X									7.5.1.3	Eftersyn af ABA-central.
				X								7.5.3.1 7.5.7.1	Funktionsafprøvning af evt. integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg.
						X						7.5.1.4	Serviceeftersyn af ABA-installationsfirma. Systemintegrationstest. Visuel inspektion af anlægget.
						X						7.5.1.5	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed
AVS-anlæg Sprinkleranlæg		X										7.5.2.1	Funktionsafprøvning af pumper og kontrol af sprinklercentral.
				X								7.5.2.2	Funktionsafprøvning af acceleratore og opfølgning på dokumentation.
						X						7.5.2.3	Serviceeftersyn foretaget af sprinkler installationsfirma. Visuel kontrol af hele anlægget.
						X						7.5.2.4	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed
										X		7.5.2.5	Inspektion af tryktanke.
											X	7.5.2.6	Inspektion af reservoir.
Varslingsanlæg				X								7.5.3.1	Funktionskontrol.
							X					7.5.3.2	Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
								X				7.5.3.3	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed
Røgalarmanlæg				X								7.5.4.1	Funktionsafprøvning.
						X						7.5.4.2	Rengøring og kontrol af batteribackup.
										X		7.5.4.3	Batteri for backup udskiftes.
Flugtvejs- og panikbelysning			X									7.5.5.1	Funktionseftersyn.
					X							7.5.5.2	Test af back-up på strømforsyning.
							X					7.5.5.3	Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
								X				7.5.5.4	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.

DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag

Installation / foranstaltning	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning	
	Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Hver 3. måned	Halvårligt	Årligt	Hvert 2. år	Hvert 3. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år			
Slangevinder					X								7.5.6.1	Eftersyn (bygningssafsnit i anvendelseskategori 6)
						X							7.5.6.2	Serviceeftersyn.
											X		7.5.6.3	Trykprøvning. Udføres af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.
ABDL-anlæg Automatisk branddørlukningsanlæg				X									7.5.7.1	Funktionsafprøvning.
							X						7.5.7.2	Serviceeftersyn foretages af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
ABV-anlæg Automatisk brandventilationsanlæg			X										7.5.8.1	Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering.
						X							7.5.8.2	Serviceeftersyn foretages af ABV-installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget.
						X							7.5.8.3	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
ATA-anlæg Automatisk tryksætningsanlæg				X									7.5.9.1	Funktionsafprøvning.
						X							7.5.9.2	Serviceeftersyn.
						X							7.5.9.3	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed.
Iltreduktionsanlæg						X							7.5.10.1	Serviceeftersyn foretaget af installationsfirma.
Røgdudluftning						X							7.5.11.1	Funktionskontrol og serviceeftersyn.
Brandmandspanel			X										7.5.13.1	Lampekontrol.
						X							7.5.13.2	Serviceeftersyn foretaget af ABA-installationsfirma.
Stigrør					X								7.5.14.1	Kontrol af udtagsventiler og slutdæksler.
						X							7.5.14.2	Serviceeftersyn.
											X		7.5.14.3	Trykprøvning og vedligeholdelseeftersyn. Udføres af autoriseret VVS-installatørvirksomhed.
Trykforøgeranlæg						X							7.5.15.1	Funktionsafprøvning med vand.
Kommunikationsanlæg							X						7.5.16.1	Serviceeftersyn foretaget af installationsfirma.

DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag

Installation / foranstaltning	Termin for kontrol										Ref.	Kontrol eller bemærkning	
	Dagligt	Ugentligt	Månedligt	Hver 3. måned	Halvårligt	Årligt	Hvert 2. år	Hvert 3. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år			Hvert 10. år
Håndildslukkere						X						7.5.17.1	Service/eftersyn, kontrol af skader, markering, placering funktionsduelighed m.v.
										X	X	7.5.17.2	Trykprøvning. Foretages af certificeret virksomhed. Variabel termin afhængig af type.
Brandtæppe						X						7.5.18.1	Eftersyn.
Komfortventilationsanlæg						X						7.5.20.1	Funktionskontrol af brand og røgspjæld ved betjeningspanel.
Passiv brandsikring						X						7.6.1	Gennemgang af bygningens passive brandsikring.

X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer eller anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af - og med ansvar overfor - den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan