



Tjekliste

-for ansøgninger til Midtjysk Brand & Redning jf. tekniske forskrifter

For at nedbringe sagsbehandlingstiden er det en fordel, at ansøgninger, der sendes til Midtjysk Brand & Redning, er struktureret og overskueligt opbygget og bør som minimum indeholde følgende:

Beskrivelse

- Projekt navn
- Dato på ansøgning, samt seneste revision
- Oplysninger om, hvad der er konkret ansøges om i den pågældende sag
- Navn og kontaktoplysninger på bygherre og udfærdigende rådgiver
- Fuldmagt fra ejeren, såfremt ansøger ikke er ejer.
- Angivelse af, om der er tale om en nyetablering eller en ændring af et eksisterende anlæg, oplag eller bygning (i givet fald med angivelse af sagsnummer og etablerings år)
- Ansøges der om afvigelser fra tekniske forskrifter, tillige en angivelse af på hvilke sider (i projektet) der er redegjort for disse afvigelser
- Ansøges der om noget, der kræver yderligere vilkår eller dispensation fra Beredskabsstyrelsen, tillige en angivelse af på hvilke sider (i projektet) der er redegjort for disse forhold.

Tjekliste – Væsker

- Produkt(er)
- Oplag eller produktion
- Flammepunkt
- Vandopløselighed
- Mængder i liter samt oplagsenheder
- (OE)
- Oplagringstemperatur
- Emballage eller tank
- Emballagetype, hvis det er relevant
- Lagermetode
- Stablingshøjde
- Beskrivelse af produktionsanlæg, hvis det er relevant
- Anvendte standarder, hvis det er relevant

Tjekliste – Faste stoffer

- Produkt(er)
- Oplag eller fremstilling
- Oplag i det fri eller bygning

- Mængdeangivelse
- Stabiliseringshøjde
- Emballeret eller uemballeret
- Bygningsareal samt areal af brandsektion

Tjekliste – Gasser

- Produkt(er)
- Oplag eller produktion
- Gassernes egenskaber (brandfarlig, brandnærende, inaktive eller andet)
- Gassernes tilstandsform (komprimeret, fordråbet, opløst eller kryogen)
- Mængden i gasoplagsenheder (GOE)
- Beholder eller tank
- Transportabel eller stationær
- Beholdertype
- Lager metode (i bure eller stabling)
- Trykket i produktionsanlæg, hvis det er relevant
- Anvendte standarder, hvis det er relevant





Redegørelse

Redegørelse for, samt vurdering af, sikring mod brandspredning til skel, bebyggelse og oplag (afstandsforhold, brandsektioner, ydervæg mv.).

Redegørelse for, samt vurdering af, konstruktive forhold (konstruktioners brandmodstandsevne, materialer mv.).

Redegørelse for brandtekniske installationer, herunder baggrunden for valget af disse, og hvilke standarder der er anvendt.

Redegørelse for flugtveje.

Redegørelse for indsatsforhold:

- Tilkørsels- og brandredningsarealer
- Adgangsforhold
- Indretningsmuligheder
- Brug af brandtekniske installationer
- Vandforsyning til brandslukning mv.

Ved ønske om forhåndsdialog, kontakt
Midtjysk Brand & Rednings
myndighed & Forebyggelsesafdeling
på tlf. 89 70 35 99.

Målfast tegningsmateriale

Situationsplan.

Situationsplanen skal angive ejendommen, hvorpå den ansøgte bygning eller lagerafsnit ønskes placeret. Derudover skal bygningens eller lagerafsnittets afstande til naboskel, vej- og stimidte, andre bygninger og lagerafsnit samt tilkørsels- og brandredningsarealer angives.

Snit- og facadetegninger.

Brand- og belægningsplan

På planen skal følgende angives, hvis det er relevant:

- Brandsektioneringer
- Døre og porte
- Områder med lagerafsnit (angivelse af områder med blokstabling og reoler), produktionsafsnit mv.
- Flugt- og indtrængningsveje
- Installationer til redningsberedskabets brug (stigrør, sprinkler- og brandcentral, brandtryk for brandventilation og røgudluftning mv.)
- Materiel til redningsberedskabets brug
- Brandslukningsmateriel

